



LEGGENDA DISTRIBUZIONE

—————	UTENZE ENERGIA "NORMALE" - CAVI TIPO FG7(O)R (INTERRATI) / FG7(O)M1 (INTERNO EDIFICI)
- - - - -	UTENZE ENERGIA "PRIVILEGIATA" (DA G.E.) - CAVI TIPO FG7(O)R (INTERRATI) / FG7(O)M1 (INTERNO EDIFICI)
— · — · —	UTENZE ENERGIA "SICUREZZA" (DA UPS SICUREZZA) - CAVO TIPO FTG10(O)M1 (RESISTENTE AL FUOCO)

NOTE

- LE LINEE DORSALI SARANNO DEL TIPO:
- . CAVO FG7(O)R (MULTIPOLARE) PER LA DISTRIBUZIONE LINEE ALIMENTAZIONE PRINCIPALE IMPIANTI EDIFICI TRANSITANTI ALL'INTERNO DEI CAVIDOTTI INTERRATI ESTERNI
- . CAVO FG7(O)M1 (MULTIPOLARE) PER LA DISTRIBUZIONE LINEE SEZIONE ENERGIA "NORMALE" "NORMALE / PRIVILEGIATA" ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI
- . CAVO FG7(O)M1 (MULTIPOLARE) PER LA DISTRIBUZIONE LINEE SEZIONE ENERGIA "PRIVILEGIATA"
- . CAVO FTG10(O)M1 RF31-32 (MULTIPOLARE) PER LA DISTRIBUZIONE LINEE SEZIONE ENERGIA "SICUREZZA"

<p>STUDIO CANEPA ASSOCIATI Ing. Giovanni Canepa - arch. Maurizio Canepa - Ing. Giovanni G. Canepa Via Domenico Fiasella 1622 - 16121 Genova - Tel. 010.561.227 - Fax. 010.585.064 e-mail: associati@studiocanepa.it - Codice Fiscale e Partita IVA 03783800109</p>		data firma
<p>COMMITTENTE ECOSEI S.r.l. Via Galata n° 37/B - 16121 GENOVA Tel. 010.515.346 - Fax. 010.515.346</p>		SISTEMA CERTIFICATO UNI EN ISO 9001 N° 3440216/S
<p>LAVORO P.U.O. - SETTORE 3b del "DISTRETTO 06" - Nuova Sestri P. RICONVERSIONE in R.S.A. ad ALTA e MEDIA INTENSITA' ASSISTENZIALE e ad INDIRIZZO PSICHIATRICO di EDIFICIO a DEST. DIREZIONALE DISMESSO EX TORRINGTHON in Via L. Calda 5 a Genova - Sestri P. - Municipio VI - MEDIO PONENTE</p>		IMPIANTISTICO DEFINITIVO EC 06
<p>OGGETTO IMPIANTI ELETTRICI SCHEMA A BLOCCHI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE</p>		disegno n. T-7 revisione 0
redatto F.S.	approvato F.C.	data GENNAIO 2017 scala -:-