

arch. Brunella SAVINO
via G. Matteotti n°8/2 Tel. 347 4167398
16030 Casarza Ligure GE

E-mail: brunella.savino@alice.it

Albo Architetti Ge n°2386
C.F. SVNBNL64L44EO44J
P.IVA 01095110993

Teatro VILLA DUCHESSA DI GALLIERA
Via Da Corte 2 Genova

**ATTIVITA' DI TEATRO
PRINCIPALI MISURE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI**

Pratica VVF N°121220

arch. Brunella Savino Via G. Matteotti 8/2 Casarza Ligure Genova
tel.347 4167398 Iscrizione albo Architetti Provincia di Genova n°2386



Di seguito sono elencate le principali misure organizzative e gestionali per l'attività in oggetto in quanto Locale di spettacolo e di intrattenimento in genere con capienza > 100 posti e tenuto conto delle Condizioni espresse dal comando VVF nella lettera di PARERE FAVOREVOLE in DEROGA Prot. 35373 del 16/12/10.

Misure organizzative:

- Il Responsabile dell'attività dovrà provvedere ad individuare tra il personale dipendente le seguenti figure:
 - Un Responsabile della Sicurezza
 - Addetti Squadra antincendio
- Gli addetti antincendio dovranno avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica a rischio elevato e gli stessi dovranno essere sottoposti ad una verifica almeno biennale da parte del Comando Provinciale VVF.

Il numero degli addetti antincendio dovrà essere definito sulla base della Valutazione dei Rischi Incendio dell'attività.

La Squadra antincendio dovrà garantire l'intervento in meno di 10 minuti.

- Il Responsabile della sicurezza dovrà:
 - Provvedere alla formazione e informazione degli addetti e delle persone presenti nell'attività
 - Provvedere all'organizzazione e alla gestione in caso di emergenza
 - Eseguire prove di evacuazione con periodicità indicata nel Piano di Emergenza
 - Redigere Valutazione Rischio Incendio da aggiornare ad ogni modifica all'attività o almeno ogni due anni
 - Istituire un apposito Registro dei Controlli ove dovranno essere annotati tutti i controlli e le verifiche periodiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione del personale. Tale registro dovrà essere tenuto aggiornato e reso disponibile ai fini del controllo di competenza del Comando VVF.

Misure gestionali:

- L'attività di teatro dovrà svolgersi in tempi diversi da quelli della scuola e in ogni caso, la porta di accesso lato scuola dovrà essere chiusa a chiave a cura del gestore per tutta la durata della manifestazione.

Prima dell'utilizzo dei locali il responsabile dell'attività deve accertarsi che tutti i presidi antincendio siano attivi e in buono stato .

I presidi antincendio presenti nell'attività sono:

- Estintori
- idranti UNI 45
- Impianto pompaggio idranti antincendio
- Impianto evacuazione fumo e calore con ventilatore estrazione fumi e serranda di aerazione chiusa con magnete ed apertura collegata con il funzionamento del ventilatore
- Illuminazione di emergenza
- Gruppo elettrogeno di emergenza/Gruppo di continuità
- Impianto allarme acustico
- Impianto di rivelazione e segnalazione incendi a protezione impianto scena e sottopalco.

In particolare si segnala che:

- L'impianto elettrico presente nello spazio tra la volta ed il tetto, utilizzabile solo per interventi di manutenzione, dovrà essere normalmente scollegato dalla linea elettrica.
- La finestra del pianerottolo della scala protetta dovrà essere bloccata in posizione aperta.

Inoltre, Prima dell'utilizzo dei locali il responsabile dell'attività deve accertarsi che .

- Le Uscite di Sicurezza dotate di maniglione antipánico siano sicuramente apribili.
- I percorsi d'esodo e le uscite di sicurezza siano libere da qualsiasi intralcio.
- Le porte tagliafuoco con relativo dispositivo di autochiusura siano efficienti
- Non vi sia materiale combustibile fuori dalle aree previste
- Sia presente idonea Cartellonistica di sicurezza indicante vie di fuga, uscite di sicurezza, Obblighi e Divieti

Si allega:

- Estratto delle tipologie di verifiche degli impianti di sicurezza.

CONTROLLI PERIODICI IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO

REDATTO AI SENSI DI :

ART. 5 COMMA 2 DEL D.P.R. 37/98

ART. 3 DEL D.M. 10/02/1998

VERIFICHE PERIODICHE E MANUTENZIONI

VIE D'ESODO

CONTROLLO PRIMA DELL'UTILIZZO DEI LOCALI TEATRO

A cura del Responsabile della Sicurezza interno.

Uscite di sicurezza:

Devono essere libere da ostruzioni e da pericoli che possano comportare scivolamento o inciampi.

Devono aprirsi facilmente in particolare controllare la funzionalità dei serramenti delle porte.

Il telaio della porta non deve avere crepe che indichino un distacco della porta dalla struttura muraria.

L'anta della porta deve essere integra.

Le cerniere di chiusura devono essere stabili e perfettamente funzionanti.

La segnaletica direzionale delle uscite deve essere chiara e visibile.

Porte di compartimentazione:

Non devono avere danneggiamenti.

Si devono chiudere regolarmente.

Deve essere ben funzionante il dispositivo di autochiusura

Porte di compartimentazione con rilascio automatico:

I dispositivi di rilascio automatico devono essere efficienti

Le porte si devono chiudere perfettamente.

Devono essere libere da ostruzioni

ESTINTORI

CONTROLLO PRIMA DELL'UTILIZZO DEI LOCALI

A cura del Responsabile della Sicurezza interno

Gli Estintori devono essere installati nelle posizioni previste, chiaramente visibili, immediatamente utilizzabili e l'accesso agli stessi deve essere libero da ostacoli.

Il dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti accidentali deve essere correttamente inserito

I contrassegni distintivi devono essere esposti a vista e facilmente leggibili

L'indicatore di pressione (per gli estintori a polvere) deve indicare un valore di pressione compreso all'interno del campo verde

L'estintore non deve presentare anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessione o incrinature dei tubi flessibili, ecc

L'estintore deve essere esente da danni alle strutture di supporto e alla maniglia di trasporto

Il cartellino di manutenzione deve essere presente sull'apparecchio correttamente compilato

per gli estintori a polvere, capovolgerli una o più volte per evitare depositi di polvere sul fondo

Gli Estintori devono essere carichi

CONTROLLO SEMESTRALE

Controlli e manutenzioni a cura della Ditta incaricata alla manutenzione competente e qualificata secondo UNI 9994

IDRANTI/NASPI

CONTROLLO PRIMA DELL'UTILIZZO DEI LOCALI

Controlli a cura del Responsabile della Sicurezza interno

L'idrante deve essere presente in ogni suo componente (cassetta, manichetta, lancia, rubinetterie idrauliche, ecc) e segnalato tramite l'apposito cartello,

L'idrante deve essere chiaramente visibile, immediatamente utilizzabile e l'accesso allo stesso deve essere libero da ostacoli,

L'indicatore di pressione, posto in prossimità del contatore esterno, deve indicare un valore di pressione accettabile ed identico ai precedenti controlli,

La manichetta e la lancia devono risultare correttamente collegate tra di loro ed alla tubazione esterna,

La manichetta deve essere regolarmente arrotolata in modalità doppia (raccordo femmina su raccordo maschio) e non presentare sconnessioni o incrinature dei raccordi e delle giunzioni in gomma,

La lancia deve avere la maniglia di regolazione dell'acqua in modalità chiusa e non presentare incrinature o rotture,

La cassetta non deve presentare tracce di rottura, corrosione e deve risultare saldamente attaccata alla parete.

Non devono essere danneggiati o ostruiti

CONTROLLO SEMESTRALE

Controlli e manutenzioni a cura della Ditta incaricata alla manutenzione competente e qualificata secondo UNI 9490

RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDIO

PROVE PRIMA DELL'UTILIZZO DEI LOCALI

Controlli a cura del Responsabile della Sicurezza interno

Prove secondo specifiche installatore

CONTROLLO OGNI 5 MESI

Controlli e manutenzioni a cura della Ditta incaricata alla manutenzione competente e qualificata secondo UNI 9795

PULSANTI ALLARME MANUALI ASSERVITI A IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDIO

PROVE PRIMA DELL'UTILIZZO DEI LOCALI

Controlli a cura del Responsabile della Sicurezza interno

Prove funzionamento

IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

CONTROLLO PRIMA DELL'UTILIZZO DEI LOCALI

Controlli a cura del Responsabile della Sicurezza

Regolare funzionamento.

Disattivare l'energia elettrica tramite quadro generale per circa 5 minuti

Controllare l'attivazione di tutte le luci di emergenza

Riattivare l'energia elettrica

Verificare la stabilità e l'integrità alle strutture murarie del gruppo di luci

CONTROLLO ANNUALE

Controlli e manutenzione a cura della Ditta incaricata alla manutenzione competente e qualificata

CONTROLLI PULSANTI DI ARRESTO DELLA CORRENTE

Controlli a cura del Responsabile della Sicurezza dipendente della Ditta

Il pulsante ed il martelletto devono essere presenti e segnalati tramite l'apposito cartello

I pulsanti devono essere chiaramente visibili ed immediatamente utilizzabili. L'accesso deve essere libero da ostacoli

Controlli e manutenzione a cura della Ditta incaricata alla manutenzione competente e qualificata

CONTROLLI QUADRO ELETTRICO GENERALE

Controlli a cura del Responsabile della Sicurezza dipendente della Ditta

CONTROLLI GRUPPO ELETTOGENO

Controlli e manutenzione a cura della Ditta incaricata alla manutenzione competente e qualificata

CONTROLLI STAZIONE POMPAGGIO RETE IDRANTI/NASPI ANTINCENDIO

Controlli e manutenzione a cura della Ditta incaricata alla manutenzione competente e qualificata

