



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE BENI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-199.0.0.-53

L'anno 2018 il giorno 27 del mese di Settembre il sottoscritto Piaggio Gloria in qualita' di dirigente di Direzione Beni Culturali E Politiche Giovanili, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DEL SISTEMA DELLE LUCI DI EMERGENZA, CON SOSTITUZIONE DEL COMMUTATORE ABB DEL GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) DEL MUSEO PALAZZO ROSSO (Euro 4.515,00) CIG Z5125079E0

Adottata il 27/09/2018
Esecutiva dal 04/10/2018

27/09/2018	PIAGGIO GLORIA
------------	----------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE BENI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-199.0.0.-53

OGGETTO AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DEL SISTEMA DELLE LUCI DI EMERGENZA, CON SOSTITUZIONE DEL COMMUTATORE ABB DEL GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) DEL MUSEO PALAZZO ROSSO (Euro 4.515,00) CIG Z5125079E0

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che tra i compiti della Direzione Beni Culturali e Politiche Giovanili è inclusa la tutela del civico patrimonio culturale, architettonico e monumentale del territorio e le risorse diffuse, quali i musei, i monumenti, i parchi e gli edifici storici;

Premesso inoltre che, con Determinazione Dirigenziale n. 138.7.0./110 del 28.11.2016 l'ex Settore Musei e Biblioteche procedeva ad affidare ad A.S.Ter S.p.A. l'intervento di ripristino del sistema di illuminazione di emergenza di Palazzo Rosso con interventi di manutenzione straordinaria e di sostituzione del gruppo statico di continuità UPS (uninterruptible power supply);

Dato atto che:

- la Ditta A.S. Ter S.p.A, che ha in carico le attività di manutenzione ordinaria degli impianti del Palazzo aveva già segnalato l'eventualità di un ulteriore intervento di sostituzione dell'apparecchiatura ABB che effettua la commutazione rete/gruppo, riservando di verificare se, a seguito della sostituzione dell'unità principale UPS, il commutatore potesse funzionare;

- a seguito di ulteriori verifiche, la Ditta A.S.Ter S.p.A. ha ravvisato la necessità di sostituire il commutatore al costo già preventivato di € 4.515,00, compresa Iva;

Valutato che il preventivo presentato dalla ditta parte integrante del presente provvedimento, risulta a tutt'oggi ancora congruo;

Visti:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- la nota della Direzione Stazione Unica Appaltante n. 43548 del 6.2.2018 con la quale si richiede ad ANAC l'iscrizione per effettuare affidamenti diretti ad ASTer S.p.A. in quanto società *in house* del Comune di Genova;

- l'art. 36 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. che disciplina l'acquisizione in economia di lavori e forniture, ed in particolare il comma 2 lettera a) che consente l'affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 IVA esclusa;

Dato altresì atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Visti altresì:

- l'art. 107 del D.Lgs.vo n. 267/2000 che individua le competenze e le responsabilità dei dirigenti;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che, in conformità ai principi dettati dalla normativa vigente, disciplinano le funzioni ed i compiti della Dirigenza;
- l'art. 4 del D. Lgs.vo n. 165/2001;
- il regolamento di Contabilità;
- l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 dell'1.3.2018 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2018/2020;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA

1) di affidare, per quanto specificato in premessa, l'acquisizione, ai sensi dell'art. 36 n.2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016", alla ditta

ASTer cod. Benf 42357 CIG Z5125079E0

l'intervento di sostituzione dell'apparecchiatura ABB che effettua la commutazione rete/gruppo del sistema di illuminazione di emergenza di Palazzo Rosso per € 4.515,00 comprensivo di Iva al 22%, importo ritenuto congruo e in ambito commerciale;

2) di dare atto che la spesa relativa alle prestazioni di ASTer sarà liquidata in regime di inversione contabile (c.d. reverse charge), come stabilito dalla specifica normativa in materia, art. 17 c.6 lettera A) D.P.R. 633/197, in quanto trattasi di prestazione con prevalenza di manodopera rispetto alla fornitura, come comunicato dalla Ditta;

3) di impegnare la somma di € 4.515,00 al capitolo 73404 c.d.c. 1500.805 "Musei monumenti pinacoteche comunali – Manutenzione straordinaria" del Bilancio 2018 Crono 2018/700 C.O. 8520.17.3

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

(IMPE 2018/12136) P.d.C. 2.2.1.10.8 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale storico ed artistico;

4) di dare atto che la somma di € 4.515,00 è finanziata con quota dell'Avanzo Vincolato da Credito IVA applicato al Bilancio 2018;

5) di dichiarare che la spesa di cui al presente provvedimento ha natura di investimento come stabilito dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle norme contenute nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella Legge Costituzionale n. 3 dell'ottobre 2001 e nell'art. 3, comma 18, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350;

6) di procedere alla liquidazione della spesa, anche in soluzioni separate, mediante atto di liquidazione digitale ai sensi dell'art. 33 del vigente Regolamento di Contabilità;

7) di dare altresì atto che:

- la spesa di cui alla presente Determinazione Dirigenziale non rientra nei limiti di spesa di cui all'art. 6 della legge 122/2010;

- non esistono convenzioni Consip attive per quanto riguarda le prestazioni oggetto del presente provvedimento, né forniture soddisfacenti e di tipologia analoga a quanto richiesto reperibili sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

- l'impegno è stato assunto ai sensi dell'art. 183 c. 1 del D. Lgs.267/2000;

- il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali ai sensi della Comunicazione della Segreteria Generale 2013/367597.

- non sussistono situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e art. 42 del D.Lgs. 50/2016;

- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

- il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali ai sensi della Comunicazione della Segreteria Generale 2013/367597.

Il Direttore
Gloria Piaggio

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-199.0.0.-53

AD OGGETTO

AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DEL SISTEMA DELLE LUCI DI EMERGENZA, CON SOSTITUZIONE DEL COMMUTATORE ABB DEL GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) DEL MUSEO PALAZZO ROSSO (Euro 4.515,00) CIG Z5125079E0

Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, e dell'articolo 6, comma 3, del Regolamento di Contabilità, si appone visto di riscontro contabile.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Responsabile

Perizia N°36 Rev.01/16
Genova, 09 MAG. 2016



Spett. le
Comune di Genova
Direzione Cultura - Uffici Tecnico, Museografico
e Allestimento mostre

e-mail: tecnicomuseibiblioteche@comune.genova.it
allestimentomostre@comune.genova.it
eagostino@comune.genova.it

Oggetto: errata corrige - stima economica per interventi di ripristino impianti di Palazzo Rosso.

A seguito delle Vs. richiesta, rivolta via e-mail direttamente al ns. Capo Area del Settore Impianti, ing. Sergio Manenti ed all'effettuazione di idoneo sopralluogo, trasmettiamo la nostra valutazione economica per i lavori di cui all'oggetto, come di seguito meglio descritti:

1. ripristino funzionalità gruppo elettrogeno salvo eventuali altri guasti/rotture che non sono stati riscontrati in fase di sopralluogo
a corpo a €. 1.740,00, compresa IVA al 22% (pari a €. 313,17)
2. sostituzione UPS
a corpo a €. 32.410,00, compresa IVA al 22% (pari a €. 5.844,00)
3. eventuale sostituzione dell'apparecchiatura ABB che effettua la commutazione rete/gruppo, in quanto in fase di sopralluogo si è riscontrato che presenta anomalie
a corpo a €. 4.515,00, compresa IVA al 22% (pari a €. 814,18)

In merito all'intervento di cui al punto 3, si precisa che l'apparecchiatura potrebbe non essere guasta e che pertanto occorre prima mettere in servizio il motogeneratore e UPS per verificarne l'effettivo malfunzionamento, al fine di evitarne la sostituzione. Inoltre, si sottolinea che, se durante la fase di riparazione/sostituzione e collaudo si riscontrassero altre anomalie attualmente non valutabili, sarà necessario procedere da parte nostra ad idonea quantificazione, per consentirvi di emettere apposito ordine lavori al riguardo.

Per completezza si segnala infine che l'impianto elettrico/illuminazione è già stato riparato nell'ambito di un intervento di manutenzione ordinaria, che rientra nella copertura del Contratto di Servizio vigente con il Comune.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e della necessaria conferma d'ordine, unitamente alla quale Vi chiediamo di fornirci indicazioni circa la relativa fonte di finanziamento.

Con l'occasione si porgono i migliori saluti.

Il Dirigente
Settore Produzione
Ing. Riccardo Bazzano

P.
