

CONDIZIONATORI POLIZIA MUNICIPALE

UBICAZIONE		n. unità esterne	n. split	altre unità	marca	modello	matricola/seriale	note	data ultimo controllo	Anno installazione
Ufficio Rimozioni Veicoli Piazzale Camionale 1	Tel. 010414368	1	2		carrier	38/GL2M12G	06AP109856	solo refrigerazione	21/11/2016	
Ufficio Rimozioni Veicoli Piazzale Camionale 1	Tel. 010414368	1	2		Daikin	2MXXS50G2V1B	J046909	solo refrigerazione	21/11/2016	2010
PM Distretto 2 Via Sampierdarena 34	Tel. 01078711			3	Olimpia Splendid	unico INVERTER 98F	2170H0170218 2170H0100121 2170H0170217	solo refrigerazione senza unità esterna	21/11/2016	
PM Distretto 3 Via Marassi 6	Tel. 0105577823	1	1		Mitsubishi Electric	MS-A18WV	H003578T	solo refrigerazione	11/11/2016	2004

Sez. Pegli Piazza Lido di Pegli 3	Tel. 0105577696	1	1		Ariston	A-MW12-HOBX	1500440	Refrigerazione + pompa calore	21/11/2016	
	Sez. chiusa al pubblico									
Sez. Pegli Piazza Lido di Pegli 3	Tel. 0105577696	1	2		Ariston Dual	A-DW12-HOBX	1401583	Refrigerazione + pompa calore (Uno split del dual non funzionante)	21/11/2016	
	Sez. chiusa al pubblico									
Sez. Pra Via Airaghi 39r	Tel. 0105577682	3	3		Ariston	A-MW09-HOBX	3380091	Refrigerazione + pompa calore	18/11/2016	
Sez. Pra Via Airaghi 39r	Tel. 0105577682	1	1		Samsung	AR09KSEPE		Refrigerazione + pompa calore	18/11/2016	2016
Contenzioso Via XX Settembre 7/1A	Tel.0105955 510	4	8		Toshiba	RAS M14GAV-E RAS M14GKV-E RAS M14 GKV-E RAS M14GAV-E	712PO197 73200520 82303950 82303950	Refrigerazione + pompa calore	11/11/2016	
Oggetti Rinvenuti Via Oristano 12	Ivo Sciaccaluga Tel. 010500519	1	1		DALKIN	RXR25	A500906	Refrigerazione + pompa calore	18/11/2016	2015

MANUTENZIONE CON INTERVENTI A CADENZA SEMESTRALE DA ESEGUIRSI CON LE SEGUENTI MODALITA':

PRIMO INTERVENTO PREDISPOSTO PER MESE MAGGIO/GIUGNO PER GARANTIRE FUNZIONALITA' RAFFRESCAMENTO
SECONDO INTERVENTO PREDISPOSTO PER MESE OTTOBRE/NOVEMBRE PER GARANTIRE FUNZIONALITA' RISCALDAMENTO DOVE PREVISTA

MANUTENZIONE UNITA' ESTERNA E SPLIT INTERNI

- Controllo della struttura dell'Unità Esterna e relativo ancoraggio
- Pulizia e lavaggio della batteria esterna
- Controllo e ripristino livello carica del gas
- Verifica efficienza del compressore
- Controllo pulizia e lavaggio filtri unità interna
- Sanificazione scambiatore
- Controllo status e funzionamento pannelli comando
- Verifica connessioni circuito frigorifero

INOLTRE

- Controllo degli scarichi della condensa e della vaschetta di raccolta
- Verifica telecomandi e eventuale sostituzione pile
- Verifica di tutte le connessioni elettriche
- Controllo di eventuali termostati e loro regolazione

- AGGIORNAMENTO LIBRETTO IMPIANTO

Per tutti i lavori che non rientrano nella manutenzione ordinaria prima della loro attuazione dovrà essere formulato preventivo e inoltrato all'ufficio competente Prevenzione e Protezione

NOTE: gli interventi manutentivi dovranno essere concordati con ufficio Prevenzione e Protezione per garantire idonea presenza di personale e allo stesso inoltrati tutti i documenti attestanti avvenuto intervento e anomalie riscontrate e preventivi per ogni eventuale intervento che si reputasse necessario,

PER SOPRALLUOGO REDAZIONE PREVENTIVO E ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE:

UFFICIO Prevenzione e Protezione referente Ist. Tec. Ottonello Roberto tel 0105577923