

Dettaglio comunicazione

DETTAGLIO MESSAGGIO INVIATO

Oggetto	Chiarimento 3 - 1887589 - SCAFFALATURE METALLICHE AD INCASTRO PER ARCHIVIO VIA DE MARINI
Destinatari	2735 - Destinatari
Id iniziativa	1887589
Nome Iniziativa	SCAFFALATURE METALLICHE AD INCASTRO PER ARCHIVIO VIA DE MARINI
Nome Amministrazione	STAZIONE UNICA APPALTANTE - ACQUISTI
Nome e cognome PO	ANGELA ILARIA GAGGERO
Data ultima per la presentazione delle Offerte	19/04/2018 09:00
Testo	Il limite in altezza è di 2,40 m per vincoli delle strutture di copertura (solaio e travi calate) ed impiantistiche presenti sia per gli ingombri che rispetto normativo per la presenza di una determinata tipologia di impianto di spegnimento automatico. Si conferma il limite già indicato di 2,40 m