



## MUNICIPIO LEVANTE

### 2° COMMISSIONE MUNICIPALE PERMANENTE

Seduta del 10 Ottobre 2017

**Presidente: Uremassi Maurizio**

**Presenti:**

**AIESI Samuele (Lega Nord) – Vice Presidente**

**BENVENUTI Antonella (Fratelli d'Italia)**

**DREPAMA Carla (Vince Genova- Bucci Sindaco)**

**GAGGERO Laura (Direzione Italia)**

**GAIBAZZI Roberto (Lega Nord)**

**GIANNETTI Alessio (PD)**

**OLIVERI Antonio (Movimento 5 Stelle) delega LANINI Roberto Gino**

**PRUZZO Fabrizio (Lista Crivello)**

**TIGOLI Francesco (PD)**

**Partecipano:** il Presidente del Municipio e l'Assessore Federico Bogliolo e l'arch. De Maio, responsabile dell'Ufficio Procedimenti Concertativi del Settore Urbanistica

Presenti i Consiglieri: -----

Pubblico: sig.ra Isabella Tasca

**Inizio ore 18.10**

**Argomenti:**

**1) Richiesta di parere, ai sensi art. 59 del Regolamento sul Decentramento, in merito al progetto per l'interramento dell'elettrodotto "Molassana-Borgoratti"**

**2) Varie ed eventuali**

**Punto 1) Richiesta di parere, ai sensi art. 59 del Regolamento sul Decentramento, in merito al progetto per l'interramento dell'elettrodotto "Molassana-Borgoratti"**

Il Presidente ringrazia l'arch. Di Maio per aver accettato di intervenire in Commissione per spiegare il

progetto, l'arch. illustra il progetto,

L'Assessore Bogliolo chiede se l'intervento non vada ad interferire sui lavori di messa in sicurezza dello Sturla e sui lavori dello scolmatore del Vernazza.

L'arch. Di Maio assicura che, sentito l'ing. Pinasco, non vi sono interferenze, con i lavori della messa in sicurezza dello Sturla e sullo scolmatore.

La consigliera Gaggero chiede se i lavori comportano espropri e/o perdita di edificabilità di terreni privati e se sono previsti corretti indennizzi in entrambi i casi. L'arch. risponde che sono previsti degli indennizzi che fanno riferimento a tabelle ministeriali di cui non conosce l'entità, e che le aree interessate dall'elettrodotto interrato non saranno edificabili.

L'Ass. Bogliolo chiede se c'è pericolosità per il passaggio dell'elettrodotto. Risponde il Presidente della Commissione (ing. Uremassi) che, chiesta conferma all'arch. di Maio, asserisce, vista la relazione presentata da Terna S.p.A., che Terna stessa ha effettuato tutte le verifiche sull'andamento del campo elettromagnetico, rilevando che lo stesso è nei limiti di legge secondo tutte le verifiche ed i calcoli fatti.

Il Consigliere Giannetti sottolinea che sono stati sostituiti alcuni pali.

Il Presidente Carleo richiede che venga garantito l'indennizzo relativo agli espropri.

I consiglieri Gaggero e Pruzzo chiedono che siano date opportune garanzie del ripristino a regola d'arte delle aree interessate dai lavori da parte di Terna S.p.A. e delle aziende esecutrici dei lavori e che tali garanzie siano eventualmente eseguibili dal Municipio qualora i lavori di ripristino non fossero conformi agli standard per coprire i danni e fare eseguire i lavori di ripristino.

Vengono formulati dai Commissari alcune Osservazioni di cui viene chiesta dal Presidente Uremassi parere:

1) la linea interrata dell'elettrodotto deve essere schermata per il tratto costeggiante il campo di calcio relativo. Parere unanime

2) vengano soddisfatti gli interessi legittimi di eventuali proprietari dei lotti di terreno interessati dagli espropri e/o dalla perdita di edificabilità. Parere unanime

3) vengano attentamente valutate le aree interessate dalla schermatura. Parere unanime

4) che vengano effettuati, secondo i previsti standard, i ripristini relativi ai lavori di interrimento dell'elettrodotto e delle aree interessate ai lavori fornendo le idonee garanzie. Parere unanime

Si passa alla votazione del parere:

Parere unanime con le osservazioni di cui in precedenza

Dovrà essere inviata ai Commissari la relazione campi elettrico e magnetico con schermature

Termine lavori ore 19,15

Il Presidente  
Maurizio Uremassi