



aster

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

Società per azioni con Unico Socio - Capitale Sociale Euro 13.048.000,00 i.v.
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Genova
Sede Legale e Direzione Generale Via XX Settembre, 15 - 16121 Genova
Telefono - 010 98101 - Fax 010 9810301 - 306 - Mail Info@astergenova.it
C.F. e P.I. e N° iscrizione C.C.I.A.A. di Genova 03825030103 N° REA 381750

Perizia N°36 Rev.01/16

Genova, 09 MAG. 2016



Spett. le
Comune di Genova
Direzione Cultura - Uffici Tecnico, Museografico
e Allestimento mostre

e-mail: tecnicomuseibiblioteche@comune.genova.it
allestimentomostre@comune.genova.it
eagostino@comune.genova.it

Oggetto: errata corrige - stima economica per interventi di ripristino impianti di Palazzo Rosso.

A seguito delle Vs. richiesta, rivolta via e-mail direttamente al ns. Capo Area del Settore Impianti, ing. Sergio Manenti ed all'effettuazione di idoneo sopralluogo, trasmettiamo la nostra valutazione economica per i lavori di cui all'oggetto, come di seguito meglio descritti:


1. ripristino funzionalità gruppo elettrogeno salvo eventuali altri guasti/rotture che non sono stati riscontrati in fase di sopralluogo
a corpo a €. 1.740,00, compresa IVA al 22% (pari a €. 313,17)
2. sostituzione UPS
a corpo a €. 32.410,00, compresa IVA al 22% (pari a €. 5.844,00)
3. eventuale sostituzione dell'apparecchiatura ABB che effettua la commutazione rete/gruppo, in quanto in fase di sopralluogo si è riscontrato che presenta anomalie
a corpo a €. 4.515,00, compresa IVA al 22% (pari a €. 814,18)

In merito all'intervento di cui al punto 3, si precisa che l'apparecchiatura potrebbe non essere guasta e che pertanto occorre prima mettere in servizio il motogeneratore e UPS per verificarne l'effettivo malfunzionamento, al fine di evitarne la sostituzione. Inoltre, si sottolinea che, se durante la fase di riparazione/sostituzione e collaudo si riscontrassero altre anomalie attualmente non valutabili, sarà necessario procedere da parte nostra ad idonea quantificazione, per consentirvi di emettere apposito ordine lavori al riguardo.

Per completezza si segnala infine che l'impianto elettrico/illuminazione è già stato riparato nell'ambito di un intervento di manutenzione ordinaria, che rientra nella copertura del Contratto di Servizio vigente con il Comune.



Rev. 04



Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e della necessaria conferma d'ordine, unitamente alla quale Vi chiediamo di fornirci indicazioni circa la relativa fonte di finanziamento.

Con l'occasione si porgono i migliori saluti.

Il Dirigente
Settore Produzione
Ing. Riccardo Bazzano

P.
