



ENERGY FOR MORE.



GETEC

PERSONA DI RIFERIMENTOCapurro Isabella
Contract Manager

M +39 331 665 7957

Mail. Isabella.capurro@getec-italia.com

Spett.le

Biblioteca Berio

GENOVA, 08/08/2023

OGGETTO: L1-042-002 Biblioteca Berio messa a norma impianti elettrici

Gentile cliente, a seguito del sopralluogo ditta Ellisse per la verifica di terra si riscontrano da sostituire i seguenti materiali:

1. N.62 prese di corrente Gewiss bipasso bianco (art. GW20203)
2. Mgt 32A 6000 potere interruzione ideltan 0.3 A – sinusoidale normale
3. Mgt 32A 6000 potere interruzione ideltan 0.3 A – sinusoidale correnti parassite
4. Mgt 32A 6000 potere interruzione ideltan 0.03 A – sinusoidale normale
5. Mgt 32A 6000 potere interruzione ideltan 0.03 A – sinusoidale correnti parassite
6. Mgt 32A 6000 potere interruzione ideltan 0.3 A – sinusoidale correnti parassite
7. Mgt 25A 6000 potere interruzione ideltan 0.03 A – sinusoidale normale
8. Mgt 25A 6000 potere interruzione ideltan 0.3 A – sinusoidale normale

Importo complessivo € 2.037,10 (duemilatrentasette/10)+ IVA
Oneri della sicurezza inclusi

La mano d'opera si intende compresa in quanto il lavoro verrà svolto nel normale orario di presidio.

Resta escluso tutto quanto non espressamente citato nel presente preventivo

La presente offerta ha validità di 60 giorni.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento ed in attesa di cortese riscontro, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Cordiali saluti

GETEC Italia S.p.A.
VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA, 12
29010 Località Gragnanino
Gragnano Trebbiense (Piacenza)
T +39 0523.785411
F +39 0523.785412
info@getec-italia.com
www.getec-italia.com

REGISTRO IMPRESE DI PIACENZA
CODICE FISCALE - PARTITA IVA 02126260062
R.E.A. PIACENZA 172490
CAP. SOC. 5.000.000,00 EURO I.V.