

Richiesta chiarimenti del 02/09/2019

Poiché dal ns/ fornitore di lamiera ci è stata sollevata questa obiezione in merito alle caratteristiche tecniche che devono avere i cartelli e cioè:

Materiale supporto: lamiera di alluminio

Spessore materiale: 10/10

Forma rettangolare

Spinta del vento: WL 7.

Il produttore del cartello ci chiede: deve essere in alluminio piano spessore 10/10 oppure in scatolato di lamiera di alluminio 25/10 oppure in scatolato in lamiera 10/10 in quanto avete chiesto la caratteristica WL 7 che è la spinta del vento. Le deduzioni ci condurrebbero che se in alluminio piano. Vanno attaccati o a parete/ muro o a recinzioni per cui in questo caso la spinta del vento non trova collocazioni, mentre in lamiera scatolata la funzione del WL 7 troverebbe collocazione in quando ci vogliono gli attacchi posteriori che sopportano la prova del vento.

Pertanto per poter fare una offerta equa in base alle caratteristiche per manufatto ci occorrerebbe sapere che materiale quotare anche perché i prezzi della materia prima grezza sono molto, ma molto diversi tra alluminio piano e scatolati sia in lamiera di ferro o in lamiera di alluminio, in riferimento anche al prezzo a base d'asta che nella ipotesi dello scatolato non ci sarebbe capienza neanche per la materia prima.

Altresì nell'ipotesi dello scatolato non è stato richiesto la fornitura della staffa attacco palo.

Restiamo in attesa di queste delucidazioni mentre porgiamo i ns distinti saluti

Risposta alla richiesta chiarimenti del 02/09/2019 (inviata il 05/09/2019)

Con riferimento alla vostra richiesta, si precisa che il materiale dei cartelli dovrà essere la lamiera di alluminio con spessore 10/10 e che non sono richiesti attacchi posteriori. La Civica Amministrazione si riserva di valutare la congruità delle caratteristiche tecniche.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e si porgono distinti saluti