

SCHEDA TECNICA

Oggetto: Porte antincendio Galata Museo del Mare

Premessa

A seguito delle verifiche di legge si sono individuate le porte prioritarie da sostituire.

Oggetto intervento

Le porte individuate sono le numero: 03; 07; 26; 36; 53;54.

Si richiede la vostra migliore quotazione di fornitura e posa in opera delle stesse.

L'offerta dovrà comprendere il costo manodopera per la posa a regola d'arte delle porte sopra descritte e quotate, comprensiva delle lavorazioni edili per l'installazione a parete dei telai, per il ripristino del muro perimetrale con finitura a malta cementizia, demolizione e smaltimento delle porte esistenti con pulizia zona cantiere (pitturazione esclusa); la quotazione è intesa comprensiva della consegna delle dichiarazioni di corretta posa in opera dei materiali classificati ai fini della reazione al fuoco, delle porte ed altri elementi di chiusura su modulistica V.V.F. come da normativa, e della consegna del certificato di omologazione della singola porta.

Descrizione caratteristiche tecniche

- REI (doppia anta)

Si richiedono Porte-tagliafuoco marca NINZ modello Proget (o con caratteristiche simili) omologate REI 120 a due ante, in lamiera d'acciaio completamente zincata, con telaio angolare assiemabile da murare, senza battuta inferiore, anta con spessore 60mm con senso di apertura e dimensione foro muro da definire in fase di ordine. Completa di serratura tagliafuoco con marcatura CE in riferimento alla normativa EN 12209 con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent, compreso e maniglia antinfortunistica di colore nero con anima in acciaio posta ad altezza 1.050mm. da un lato e dall'altro maniglioni antipanico modello Twist cod. TW-BM + TW-A n. 2 cerniere di cui una a molla per l'auto-chiusura ed una portante con sfere reggispinta e viti per la registrazione verticale, rostro di tenuta in battuta lato cerniere. Completa di rinforzi interni per maniglione antipanico e chiudiporta, guarnizione termo-espandente e verniciatura di serie con polveri epossipoliestere con finitura a struttura antigraffio goffrata, colore da definire in fase di ordine e tenuta a fumi freddi S200\GSV con guarnizioni sottoporta in alluminio verniciato e con prestazioni certificate alla permeabilità all'aria, trasmittanza termica e isolamento acustico.

Una delle porte (03) dovrà inoltre avere una parte trasparente di misure simili a quelle attuali, vedi foto allegate.

Le due porte ad anta singola dovranno avere caratteristiche simili a quelle ad anta doppia sopra descritte.

Abaco porte (le lunghezze e le altezze sono di riferimento) L'OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ PROVVEDERE ALLA VERIFICA DELLE CORRETTE MISURE PER LA CORRETTA FORNITURA E POSA IN OPERA.

N° porta	Altezza x Larghezza (INDICATIVE) in cm	Tipologia
03	223x194	Anta doppia con vetro
07	213x155	Anta doppia
26	215x155	Anta doppia
36	211x127	Anta singola
53	212x155	Anta doppia
54	201x117	Anta singola

Nel file Galata_ Inquadramento porte.pdf trovate la localizzazione delle porte.

Di seguito alcune foto delle attuali porte da sostituire al fine di meglio inquadrare l'intervento:



- porta 03



- porta 07





- porta 26



- porta 36



- porta 53



- porta 54