


LEGENDA DISTRIBUZIONE	
	ARMADIO IN SMC CONTENENTE: • QBT-CL: QUADRO ELETTRICO GENERALE CAPOLINEA • APISABO TLC
	CAVODOTTO ENERGIA NORMALE E RETE DATI
	POZZETTO A PAVIMENTO SPEZZONABILE CON CHIUSINO CARRABILE (E+ ENERGIA)


LEGENDA APPARECCHI BANCHINA	
	PANNELLO TOUCH SCREEN PER TOTEM INFORMATIVO 1136x690x80 cm
	PANNELLO PMV PER PALINA DI CODA: 910x280x122.5 cm H: 2.10m per indicazioni orari linee e altri contenuti
	DISPLAY ELETTROFORESI PER PALINA DI TESTA: 407x773x41.8 cm H: 1.10 m per indicazioni linee e altri contenuti
	PULSANTE SOS IN SCATOLETTA IP55 INSTALLATO SU PALINA H: 1.20m
	TELECAMERA TVOC INSTALLATA SU PALINA H: 3.00m
	TELECAMERA DOM INSTALLATA SOTTO TETTOIA BANCHINA H: 2.37m

**NOTA BENE**  
IN CASO DI DISLIVELLO, IL PALO DI SOSTEGNO DELLA PALINA DI CODA DOVRÀ ESSERE ATTREZZATO CON IDONEO ANCORAGGIO DI SUPPORTO PER LA SICUREZZA DELL'OPERATORE PREPOSTO ALLA MANUTENZIONE.

**PARTICOLARE PANNELLO TOUCH SCREEN  
INSTALLATO SU TOTEM INFORMATIVO**



**PARTICOLARE DISPLAY PALINA DI TESTA CON  
TECNOLOGIA ELETTROFORESI**



**PARTICOLARE PANNELLO PMV PALINA DI CODA**



COMMITTENTE:  
**COMUNE DI GENOVA**  
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
ALBERTO BITOSSO  
IL DIRETTORE ESECUTORE DEL CONTRATTO  
ANTONIO ROSSA

**PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL SISTEMA DEGLI ASSI DI FORZA  
PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (RETE FIOVIARIA E  
STRUTTURE CONNESSE)**

PROGETTAZIONE: **MANDATARIA**  
**ITALFER**  
Società per Azioni

MANDANTE: **MANDANTE**  
**PTSP** **ETI** **ABDR**

Società: **ETI**

IMPIANTI ELETTRICI FERMATE E CAPOLINEA  
Capolinea Menotti - Impianti luce FM e speciali - Pianta

IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE  
Dott. Ing. **Alfonso Pignone**

SCALA: 1:50

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERADISCIPLINA	PROGR.	REV.
E21D	02	D	Z2	PA	LF0200	029	C

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione	ETS	01/02/22	D. Romano	01/02/22	G. Parodi	01/02/22	A. Pignone	
B	Revisione a seguito commenti	ETS	02/02/22	D. Romano	02/02/22	G. Parodi	02/02/22	A. Pignone	
C	Revisione a seguito commenti	ETS	02/02/22	D. Romano	02/02/22	G. Parodi	02/02/22	A. Pignone	

Nome file: \_\_\_\_\_ n. Elab.: 7