



COMUNE DI GENOVA

Prot. n. 440022/RIF+BF

Addi, 23/12/2019

**OGGETTO: P.U.O. - Progetto Urbanistico Operativo – Distretto n. 20 – Fiera-Kennedy – Settore 2.  
Legge n° 447/95 – L.R. n. 12/98 – D.G.R. n. 534/99 – trasmissione osservazioni**

**Al Comune di Genova**

Direzione Ambiente

Ufficio VIA-VAS

Vista la nota prot. n. 405445 del 22/11/2019 con cui la Direzione Urbanistica del Comune di Genova ha invitato le strutture interessate ad esprimere un parere preliminare sull'adeguatezza e/o sufficienza della documentazione finalizzata all'adozione del PUO di cui all'oggetto;  
vista la nota prot. n. 426140 del 10/12/2019 con cui l'ufficio VIA-VAS di questa Direzione ha trasmesso, tra le altre, le osservazioni relative a quanto richiesto nella nota sopracitata, rilasciate dall'Ufficio Rifiuti e Bonifiche;  
vista la nota prot. n. "let cdsholding 097-19 20 dic" del 20/12/2019 ed acquisita agli atti del Comune di Genova con prot. n. 443060 del 23/12/2019;

si ritiene di poter esprimere parere favorevole in merito al progetto in argomento alle seguenti condizioni:

per quanto riguarda l'ufficio rifiuti, si prende atto delle integrazioni presentate in data 23/12/2019 contenenti la valutazione per ora di larga massima dei volumi di inerti rispetto ai 130.000 mc di scavo quantificati è pari a circa 20.000 mc (110.000 mc di Rifiuti Speciali non pericolosi e 20.000 mc di inerti ). Restano ferme le altre raccomandazioni già precedentemente espresse per le quali si concorda con la loro gestione in una successiva fase progettuale o nel collegato Piano di Gestione delle Terre e Rocce da scavo :

- dare priorità a soluzioni "on site" o, qualora ciò non fosse possibile, ad impianti di destinazione che favoriscano i criteri gerarchici di cui all'articolo 179 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- evitare per quanto possibile la movimentazione dei materiali di scavo in giornate particolarmente piovose onde evitare la creazione di grandi quantità di acque di dilavamento;
- effettuare i test di cessione sui rifiuti prodotti, ove previsto dal D.M. 05/02/1998;

per quanto riguarda l'ufficio bonifiche si raccomanda il rispetto della normativa vigente tenendo conto dell'attuale situazione ambientale del sito.

Cordiali saluti.

Il Direttore

ing. Michele Prandi  
(documento firmato digitalmente)

Waterfront Levante (478)\parerePUOwaterfront