



LEGGENDA	
	POZZETTO DI ISPEZIONE
	POZZETTO DI ISPEZIONE SIFONATO
	COLONNA DI SCARICO ACQUE NERE - De(110+63) - PEAD/POLIPROPILENE
	COLONNA DI SCARICO ACQUE NERE - De(110) - PEAD/POLIPROPILENE
	IDENTIFICATIVO COLONNA DI SCARICO ACQUE NERE
	PUNTO ALLACCIO RETE SCARICHI
	PILETTA PAVIMENTO - DN 50
	RETE SCARICO ACQUE NERE - PP/PEAD (POSA INTERRATA O SOTTOPAVIMENTO)
	RETE SCARICO ACQUE NERE - PP/PEAD (POSA SOTTOTRAVE)

- PRESCRIZIONI REALIZZATIVE**
- LA DITTA INSTALLATRICE PRIMA DELL'INIZIO LAVORI DOVRA' VERIFICARE CON LA D.L. IL PROGETTO ESECUTIVO DELL'ARREDAMENTO (CONTROSOFFITTI, VELETTE, etc.) COMPRESO LE QUOTE DEFINITIVE DI INSTALLAZIONE E LA TIPOLOGIA DEL CONTROSOFFITTO
  - LE POSIZIONI DI TUTTE LE APPARECCHIATURE SANITARIE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN CORSO D'OPERA CON LA D.L.
  - IL PERCORSO DELLE TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE ACQUA DOVRA' ESSERE VERIFICATO IN CORSO D'OPERA IN BASE ALLA REALE POSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE
  - IN CORRISPONDENZA DELLE PARETI PIASTRELLATE LE TUBAZIONI DOVRANNO ESSERE INCASSATE ALL'INTERNO DELLE STESSE
  - TUTTI GLI APPARECCHI SANITARI DOVRANNO ESSERE COMPLETI DI RUBINETTI D'INTERCETTAZIONE
  - LE TUBAZIONI DOVRANNO ESSERE INSTALLATE CON GIUNTI E RACCORDI FILETTATI
  - LA RETE SCARICHI SARA' REALIZZATA IMPIEGANDO TUBAZIONI IN PEAD CON GIUNZIONI SALDATE O POLIPROPILENE CON INNESTI
  - GLI SCARICHI DELLE APPARECCHIATURE SARANNO DI NORMA A PARETE
  - COLLETTORI SUB ORIZZONTALI SARANNO POSATI A PARETE O SOTTOPAVIMENTO GARANTENDO UNA PENDENZA DI ALMENO 1%; QUALORA CIO' NON FOSSE POSSIBILE TALI COLLETTORI SARANNO POSATI SOTTOTRAVE AL PIANO INFERIORE PROVVEDENDO AD UN ADEGUATO ISOLAMENTO ACUSTICO DELLE LINEE
  - I DIAMETRI DI ALLACCIO ALLE SINGOLE UTENZE SARANNO I SEGUENTI:  
LAVABI - BIDET: SCARICHI 40 mm - ACQUA MIN. 10 mm  
VASI: SCARICHI 110 mm - ACQUA MIN 20 mm  
DOCCE: SCARICHI 50 mm - ACQUA MIN. 15 mm
  - TUTTI GLI SCARICHI DEVONO ESSERE SIFONATI
  - NEI SERVIZI IGIENICI SONO PREVISTI COLLETTORI IN OTTONE DOTATI DI VALVOLE DI INTERCETTAZIONE SULLE DERIVAZIONI ALLE SINGOLE UTENZE E COLLEGAMENTI ALLE STESSE MEDIANTE TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLARE MULTISTRATO
  - LA DISTRIBUZIONE PRINCIPALE SARA' REALIZZATA IMPIEGANDO TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO (FINO ALLE COLONNE MONTANTI); DA QUESTE LE RETI SECONDARIE SARANNO IN TUBAZIONI MULTISTRATO (POLIETILENE-ALLUMINIO-POLIETILENE) POSTE SOTTOPAVIMENTO O SOTTOTRACCIA.
  - AL PIEDE DI CIASCUNA COLONNA DI SCARICO (O, LADDOVE NON REALIZZABILE, A MONTE DELL'IMMISSIONE NEL TRATTO SUBORIZZONTALE DELLE RETI DI SMALTIMENTO COMUNALI) DOVRA' ESSERE PREVISTO RACCORDO COMPLETO DI SIFONE E TAPPO DI ISPEZIONE

NOTA: IL PRESENTE LAYOUT E' DA INTENDERSI VALIDO ESCLUSIVAMENTE PER GLI IMPIANTI E POTREBBE NON RICOMPREDERE EVENTUALI VARIANTI ARCHITETTONICHE.

**comune di genova**  
**riqualificazione in vico coccagna 3**

commitente:  
 a.r.l.s. GENOVA  
 via bernardo castello 3 - 16121 Genova  
 r.u.p. ing. christian corradi  
 t +39 010 53 90 236  
 f +39 010 53 90 318  
 corradi.arte@gmail.com

progettazione architettonica:  
**una2 architetti associati**  
 vico delle mele 6/3 16123 Genova, tel 010 2543210, fax 010 2543138  
 info@una2.net, www.una2.net

progettazione strutturale:  
**martignone associati**, ingg. f. martignone, l. molisani  
 via palestro 25/3 16122 Genova, tel 39 010 876287, fax 010 4042244  
 studio@martignoneassociati.it

progettazione impiantistica:  
**CVD PROGETTI S.r.l. - PROGETTAZIONE E SERVIZI INTEGRATI DI INGEGNERIA PER IMPIANTI TECNICI**  
 Residence Savoia & Savoia - Via Eros da Ros, 8 - 16167 Genova - C.F. e P.IVA 01865190993 Tel./Fax 010 3291563 studio@cvdprogetti.it

Finanziato dall'Unione europea  
 NextGenerationEU  
**PINQuA**  
 Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare

Proposta ID 500  
 Comune di Genova  
 Caruggi - Ambito del Centro Storico di Genova e aree limitrofe  
**Intervento ID 2351**  
 ARTE Genova

fase	<b>definitivo impianti</b>			
elaborato	<b>impianti meccanici - scarichi fognari planimetrie piani: terra, 1, 2, 3, 4</b>			
scala	<b>1:50</b>			
data	<b>marzo 2023</b>			
nome file	2259-D.IM.10-0			
codice	numero tavola <b>D.IM.11</b>			
rev.	data	verificato	destinatario	oggetto revisione
A	03/23	una2	commitente	prima emissione

UTILIZZO E RIPRODUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO TUTELATE A NORMA DI LEGGE