



LEGENDA	
Elemento	Descrizione
	U INT 1 Condizionatore split e pompa di calore; P _{termica} = 3,4 kW; P _{frigifera} = 4,0 kW
	U EST 1 Unità esterna a pompa di calore; P _{termica} = 3,4 kW; P _{frigifera} = 4,0 kW
	DIM Estrattore assiale
TABELLA ELEMENTI	
Elemento	Caratteristiche
	Tubazione di scarico condensa in polietilene DN 32 (pendenza min. 1%)
	Tubazione in rame preisolata

-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
A	07/03/2025	Adeguamento al parere del CSLPP e altri Enti e allineamento progetto	V. Roselli	S. Glus	D. D'Apollonio	P. Cucino
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	Autorizzato

Progr. 2

Responsabile Unico del Progetto
Ing. E. Scarlati

Raggruppamento temporaneo di progettisti
Mandatario: **SYSTRA**

Mandanti:

Car. 13.4
Scala: 1:100 - 1:50
Data: 07/03/2025

Skymetro
PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA IN VAL BISAGNO
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (D.lgs. n. 36 / 2023)

IMPIANTI MECCANICI
CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE
STAZIONE (TIPOLOGICO): CANALIZZAZIONI E TUBAZIONI PIANO BANCHINA

Commessa	Fase	Lotto	Disciplina	WBS	Tipo	Numero	Foglio	Rev.
MGE1	P4	LV	IVC	S00	T	001	00	A